

АКТ

обследования на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта:
МБОУ «СШ№25»

16.12.2016г.

г. Нижневартовск

Комиссия в составе:

-представитель Росгвардии О(У)МВД: ст.инспектор Нижневартовского МОВО капитан полиции Горбунов А.А., ст.инспектор ООП УМВД России по г.Нижневартовску капитан полиции Крючкова Г.И.

-представитель проверяемого объекта: заместитель директора по АХР Евсикова Т. А.

Иные представители: начальник отдела обеспечения безопасности и прав участников образовательного процесса департамента образования администрации города Сарипова Лилия Исламовна

Наименование и адрес проверяемого объекта: г. Нижневартовск, ул. Спортивная 6 т.25-07-17
(фактический адрес, телефон)

Объект включен в Реестр объектов возможных террористических посягательств с массовым пребыванием людей на которые распространяются требования постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» (да/нет) да указать присвоенную категорию: нет, либо указать планируемый срок проведения категорирования нет
нормативно- регламентирующих документов по объектам образования

Собственник объекта (балансодержатель): муниципальная

Наличие «Паспорта безопасности»: актуализирован 01.09. 2016г.

(указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения)

Наличие схем эвакуации: имеются на каждом этаже

Запасной выход: соответствуют – 4 штуки металлические заводские, закрываются одним врезным замком и запорным устройством, 2 шт металлопластиковые с электромагнитными замками с подключением пожарной сигнализации.

(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: металлический забор высота 1,65 м.

(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: ворота 2 шт., закрываются на навесной замок

(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: отсутствует

(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: отсутствуют

(указать наличие и место их установки)

Калитки: 3 штуки, закрываются на навесной замок

(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: ООО ЧОО «Илир»», сторож-вахтер, круглосуточно

(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: отсутствуют.

(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: телефон с АОН на вахте 41-44-20

(указать виды связи р/с, городской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: имеется

(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: имеется 25-07-17, 41-44-20, 46-31-26

Тревожная сигнализация: имеется КТС Нижневартовского МОВО

(наименование охраняемой и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: ПС выведена автономно на пост вахтера, «Стрелец-мониторинг».

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: отсутствует

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: (звуковое, речевое оповещение световое, информационное табло):

имеется звуковое, речевое, информационное табло «Выход»

(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система освещения: лампы «ДРЛ» 26 шт., освещения достаточно, в рабочем состоянии, обслуживает ООО по АТО

(наличие, тип, в работоспособном состоянии, достаточность, обеспечивает освещение периметра в зонах видимости системы видеонаблюдения или нет, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения: в рабочем состоянии всего видеорекамер 13

-внутреннего наблюдения 7,

-наружного наблюдения -6,

-предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток,

(в работоспособном состоянии или нет, качество изображения)

-охвачена вся территория объекта: да

(да/нет) (если нет, указать какие участки не охвачены)

-позволяет осуществить идентификацию лиц и детализацию событий: да,

(да/нет)

Наличие работоспособных резервных источников электропитания: 2 ввода

Обслуживающая организация: ООО по АТО

Система контроля управления доступом: имеется, Орион, установлена при входе

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки: отсутствуют

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: имеется 2 шт.

(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: ОП-5 – 56 шт., ПК – 1 шт.

(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: мед. аптечки – 28 шт.

(указать вид, количество)

Выявлены недостатки: **Недостатков не выявлено.**

Даны рекомендации:

(в обязательном порядке указать с какого периода не устраняются недостатки) (в зависимости от планируемых мероприятий)

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта и охранной организации (при наличии) по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, соблюдению режима безопасности, пропускного и досмотрового режимов, а также инструктаж по порядку использования технических средств охраны (в частности тревожной сигнализации) с выводом на ПЦН подразделений вневедомственной охраны.

ФИО, подпись инструктируемого

Г. А. Евсикова

(представитель администрации объекта)

ФИО, подпись инструктируемого

ООО ЧОО «Импер» Богомолов

(представитель организации обеспечивающей охрану объекта,)

Состав комиссии:

Сотрудник Росгвардии России по ХМАО

ст.инспектор Нижневартковского МОВО

капитан полиции

Горбунов А.А.

Сотрудник УМВД России по ХМАО

ст.инспектор ООП УМВД

России по г. Нижневартовску

капитан полиции

Крючкова Г.И.

Представитель проверяемого объекта:

Зам.директора

МБОУ «СШ№25»

Евсикова Т. А.

Представители иных служб (ведомств):

Начальник отдела обеспечения безопасности и прав

участников образовательного процесса

департамента образования

администрации города

Сарипова Л.И.